



Poročilo o izvedeni nalogi **KS BOŠTANJ - pitne vode**

Evidenčna oznaka: 2300-20/18306-25/51388

Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ
BOŠTANJ 30
8294 Boštanj

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Skrbnik vzorca: Nina Marot

Celje, 02.06.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omr. Gostišče Felicijan Simona s.p., Radna 31, Boštanj, pipa v točilnem pultu
Številka vzorca: 25/51388
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj
Vzorec odvzel: Nina Marot, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 23.05.2025 10:15
Mesto odvzema: Vodovod Boštanj, omr. Gostišče Felicijan Simona s.p., Radna 31, Boštanj, pipa v točilnem pultu
Vzorec sprejel: Nina Marot
Kraj in čas sprejema: Celje, 23.05.2025 12:12

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve				
Temperatura vode	16.8	°C	/	/
Klor-prosti	0.07	mg/L	/	/
Mikrobiološki parametri				
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22C (Število kolonij pri 22 °C *)	<10	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36C (Število kolonij pri 36 °C *)	<10	CFU/mL	100	skladen

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).



Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/18306-25/51388-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-20/18306-25/51388-M



Evidenčna oznaka: 2300-20/18306-25/51388-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - omr. Gostišče Felicijan Simona s.p., Radna 31, Boštanj, pipa v točilnem pultu
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/51388
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: KS BOŠTANJ - pitne vode
Skrbnik vzorca: Nina Marot
Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 231589, 19.05.2025
Mesto odvzema: Vodovod Boštanj, omr. Gostišče Felicijan Simona s.p., Radna 31, Boštanj, pipa v točilnem pultu
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 23.05.2025 10:15

Odvzel: Nina Marot, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 23.05.2025 12:12

Sprejel: Nina Marot

Datum poročila: 02.06.2025

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

omr. Gostišče Felicijan Simona s.p., Radna 31, Boštanj, pipa v točilnem pultu





Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	16.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	23.05.25 23.05.25
Klor-prosti	0.07	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	23.05.25 23.05.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Nina Marot ob 02.06.2025 13:15

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - omr. Gostišče Felicijan Simona s.p., Radna 31, Boštanj, pipa v točilnem pultu
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/51388; Lab. št.: 25/10723
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: KS BOŠTANJ - pitne vode
Skrbnik vzorca: Nina Marot
Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020
Mesto odvzema: Vodovod Boštanj, omr. Gostišče Felicijan Simona s.p., Radna 31, Boštanj, pipa v točilnem pultu
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 23.05.2025 10:15

Odvzel: Nina Marot, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 23.05.2025 12:55

Prevzel: Vilma Rozman

Datum poročila: 26.05.2025

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	23.05.2025 24.05.2025
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	23.05.2025 24.05.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	23.05.2025 26.05.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	23.05.2025 26.05.2025

Analitik:
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Odgovorna oseba:
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 26.05.2025 10:39:06

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.